



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2025B03A00240

委托单位: 江苏贯恒新材料科技有限公司

样品名称: 运动地板

检测类别: 委托检测



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2025B03A00240



注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：<http://www.ctc-online.cn>

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2025B03A00240

第 1 页 共 2 页

样品名称	运动地板	检测类别	委托检测
委托单位	江苏贯恒新材料科技有限公司	商 标	贯恒·海江
生产单位	江苏贯恒新材料科技有限公司 江阴分公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2025 年 03 月 12 日	样品数量	4m ²
生产日期 /批号	—	型号规格	7.0mm
检测依据	各检测项目检测依据详见 数据页。	检测日期	2025 年 03 月 13 日 -04 月 01 日
判定依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测项目	燃烧性能		
检测结论	*经检测, 送检样品所检项目的检测结果符合 GB 8624-2012 中铺地材料 B ₁ (C-s1,t0) 级难燃材料 (制品) 的技术要求。检测结果见数据页。 * 签发日期: 2025 年 04 月 08 日 (检测专用章) 检测专用章 1101051015792		
附注:	(此处空白)		

批 准: 宇建伟

审 核: 隋承鑫

编 制: 为旭

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2025B03A00240

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据	
1	20s 内焰尖高度 (Fs)	≤150mm	<150mm	符合	GB/T 8626-2007	
	燃烧性能 B ₁ (C-s1,t0) 级	临界热辐射通量 (CHF)	≥4.5kW/m ²	5.6kW/m ²	符合	GB/T 11785-2005
	产烟量	≤750%×min	397%×min	符合		
	产烟毒性	达到 ZA ₁ 级	ZA ₁ 级	符合	GB/T 20285-2006	

送检样品照片



燃烧试样安装说明 (GB/T 11785-2005):

- 1、试样粘结在基材板上 (9mm 厚水泥板), 粘结后的试样采用机械方式 (金属螺栓、夹具) 固定于试样架上。
- 2、送检样品受火面为上表面。

备注: 1、检测地点: 管庄。

2、燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

————— 本报告结束 —————

中国国检测试控股集团股份有限公司 章

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>